



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử)

Tên mẫu thử/ Name of Sample : Nước ăn uống (NAU-1)
Khách hàng/ Customer : Công ty TNHH XNK Long Thịnh
Địa chỉ : 389 Trương Định, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Nội dung : Xét nghiệm nước thành phẩm Máy lọc nước RO Tanano
Vị trí lấy mẫu : Nước thành phẩm tại đầu ra của Máy lọc nước RO Tanano
Số mẫu/ Quantity of Sample : 01 mẫu
Ngày gửi mẫu/ Date of Sampling : 25/07/2013

Chỉ tiêu vi sinh vật:

TT	Chỉ tiêu phân tích	Lượng mẫu	Kết quả đo	QCVN 06:2010/BYT
1	E.coli hoặc coliform chịu nhiệt	1x250ml	0	0
2	Coliform tổng số	1x250ml	0	0
3	Streptococci faecal	1x250ml	0	0
4	Pseudomonas aeruginose	1x250ml	0	0
5	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulphit	1x250ml	0	0

Chỉ tiêu hóa lý:

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả đo	QCVN 06:2010/BYT
1	Stibi (Antimony)	mg/l	0,00172	≤ 0,02
2	Asen	mg/l	0,00242	≤ 0,01
3	Bari	mg/l	0,0078	≤ 0,7
4	Bor	mg/l	0,034	≤ 0,5



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Tên mẫu, tên khách hàng và tiêu chuẩn so sánh được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN
INSTITUTE OF NATURAL PRODUCT CHEMISTRY

Trung tâm Hóa Môi trường – CTC

CENTER FOR ENVIRONMENTAL CHEMISTRY - CTC

Địa chỉ/Address: P704, Nhà 1H,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại/Tel: (84-4) 3 7916621
Fax : (84-4) 3 7564390
email: quynhltc@yahoo.com

5	Bromat	mg/l	0,00584	$\leq 0,01$
6	Cadmi	mg/l	0,00021	$\leq 0,003$
7	Clor	mg/l	0,670	≤ 5
8	Clorat	mg/l	0,020	$\leq 0,7$
9	Clorit	mg/l	0,018	$\leq 0,7$
10	Crom	mg/l	0,0007	$\leq 0,05$
11	Đồng	mg/l	0,01	$\leq 2,0$
12	Cyanid	mg/l	0,0016	$\leq 0,07$
13	Fluorit	mg/l	0,01	$\leq 1,5$
14	Chì	mg/l	0,00316	$\leq 0,01$
15	Mangan	mg/l	0,007	$\leq 0,4$
16	Thủy ngân	mg/l	0,00024	$\leq 0,006$
17	Molybden	mg/l	0,00206	$\leq 0,7$
18	Nickel	mg/l	0,00123	$\leq 0,7$
19	Nitrat (tính theo NO_3^-)	mg/l	0,909	≤ 50
20	Nitrit (tính theo NO_2^-)	mg/l	0,076	≤ 3
21	Selen	mg/l	0,00189	$\leq 0,01$



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Xác nhận của Cơ quan

Phụ trách

Thử nghiệm viên



Lê Thị Phương Quỳnh

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê Tất Thành

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Tên mẫu, tên khách hàng và tiêu chuẩn so sánh được ghi theo yêu cầu của khách hàng.